

осмотра котельной в образовательной организации Тавдинского городского округа на
готовность к отопительному периоду в 2025-2026 году

МКОУ - ООШ № 8, 623956, Свердловская область, г. Тавда, ул. Нахимова, 7

Акт составлен: Богданова Екатерина Андреевна, 8 9530414765, 8 (34360) 3-27-98

в том, что «18» августа 2025 г. проведена проверка технической, исполнительной, пусконаладочной и эксплуатационной документации и осмотр технического состояния котельной

Наименование котельной: МКОУ - ООШ № 18

Адрес: Свердловская область, г. Тавда, ул. Нахимова, 7

Категория котельной: Г (категория "Г" - на объектах присутствуют негорючие материалы, процесс обработки их характеризуется выделением тепловой энергии).

Регистрационный N 18

Назначение котельной установки (котельной): 1978 г.

1. Состав и характеристика оборудования котельной:

1.1. Состав и характеристика оборудования котельной:

Наименование	Единица измерения	Величина (количество)
Установленная мощность	Гкал/час (МВт)	1,28
Подключенная нагрузка	Гкал/час (МВт)	
Топливо основное/резервное	Дрова	370
Теплоноситель	Вода/пар	Вода
ХВО	Тип:	
Деаэратор	Тип:	
БАГВ	м3	
Подогреватели (сетевые, ГВС)	Тип	
Мазутный бак (бак запаса ДТ)	м3	
Другое оборудование		

1.2. Характеристика установленных котлов

[illegible]

Наименование теплоносителя	Давление теплоносителя, МПа		Температурный график, °С		Расход, тонн/час	
	P1	P2	T1	T2	G1	G2
Вода	0,3-06 МПа		70	95		
Пар						
Возврат конденсата						

4. Наличие журналов (да, нет и оценка качества ведения):

Журнал оперативно сменный - имеется

Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте - имеется

Журнал регистрации вводного инструктажа - имеется

Журнал инструктажей по пожарной безопасности - имеется

Количество кочегаров и график работы - 4 человека, с 8⁰⁰ до 8⁰⁰

6. Количество огнетушителей и вид огнетушителей имеющихся в котельной (для котельной): 2 шт. ОУ -3

7. Какие инструктажи проводятся с кочегарами и с какой периодичностью: вводный, на рабочем месте, 1 раз в полгода за исключением плановых и внеплановых.

8. Наличие видеокамеры в котельной:- нет

9. Наличие алгоритма действий в случае ЧС, где размещен: - имеется, размещен в котельной.

10. Запас топлива на 01.09.2025г. – имеется стопдневный запас.

11. Количество топлива необходимое на отопительный период: - 424 м³

12. Наличие паспорта готовности котельной к новому отопительному периоду - готов

13. Какие неисправности имеются в котельной – все исправно

Котельная, основное и вспомогательное теплотехническое оборудование котельной:

МКОУ - ООШ № 8 отвечает (не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию

Члены комиссии:

Руководитель образовательной
организации

Заведующая хозяйством

Главный специалист ОГХ и ЭС
Администрации ТГО



Е.А. Богданова

Ю.Ю. Малыгина

Л.Ю. Пархимович